

伊南行政組合昭和伊南総合病院新病院建設基本設計業務委託公募型プロポーザル  
 回答書(技術提案書に関連する質問分)

令和5年8月10日

No.	表題	質問内容	回答
1	インフラ	主要インフラ（給水、排水、ガス、電力、通信）の引込状況の資料を開示いただけますでしょうか。	現時点で農地であり引き込まれていません。
2	インフラ	既存病院の主要インフラの年間使用量・料金の資料を開示いただけますでしょうか。	別途、追加資料として1次審査通過者へ送付します。
3	現病院資料	ランニングコストの検討を行うため、現病院のエネルギー年間使用量(ガス・電気・上下水道)と光熱水費が分かる資料をご教示ください。	No. 2を参照してください。
4	現病院資料	現病院の契約電力をご教示ください。	以下のとおりです。 常用電力 850kw 予備電力 850kw
5	現病院資料	現病院での井戸の使用はありますでしょうか。また、ある場合に利用している用途をご教示ください。	あります。洗浄水（トイレ用）として使用しています。 令和4年度使用量51,009m <sup>3</sup>
6	現病院資料	現病院の職員の構成とおおよその男女比率をご教示ください。	別途、追加資料として1次審査通過者へ送付します。
7	基本計画P. 49 駐車場計画	乗入の想定のある公共交通機関の想定（路線バス、デマンドタクシー 等）があればご教示ください。	デマンドタクシーは乗り入れ予定ですが、循環バスの乗り入れも想定していますが、実際の乗り入れは市町村の政策となりますので現時点では未定です。
8	基本計画P. 49	駐車場700台のうち来院者用、時間外外来用、職員用、公用車別の想定台数があればご教示ください。	患者用300台、職員用400台を想定していますが、現状については、別途、追加資料として1次審査通過者へ送付します。
9	駐車場計画	また、屋根が必要な駐車場がございましたら上記用途別に台数をご教示ください。	特に想定していないため、ご提案をお願いします。
10	基本計画P. 49 駐車場計画	上記の想定がある場合、公用車の車格別の台数の想定があればご教示ください。	想定していませんが、現状の公用車については、別途、追加資料として1次審査通過者へ送付します。

伊南行政組合昭和伊南総合病院新病院建設基本設計業務委託公募型プロポーザル  
 回答書(技術提案書に関連する質問分)

令和5年8月10日

No.	表題	質問内容	回答
11	業務委託特記仕様書Ⅱ 設計業務【2】計画施設概要	自転車、バイクの置場について予定がございましたら、一般来院者用および職員用の各必要台数の想定、あるいは現状の台数をご教示ください。	現状では職員用18台分の自転車・バイク置場があります。
12	業務委託特記仕様書Ⅱ 設計業務【4】業務仕様1-1) -ア	上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査とあります。現状把握されているインフラ条件をご提示いただけないでしょうか。	No. 1を参照してください。
13	技術提案書作成要領1-(2)提出書式様式9-2	(A3横4枚以内)と記載されていますが、例えば1テーマ2枚、2テーマ1枚等、提案テーマ1~4でA3横4枚の紙面を自由に使ってよろしいでしょうか。	テーマごとに枚数を指定しません。適宜紙面を使用してください。
14	基本計画P. 33 14. リハビリテーション部門	【主な施設基準】として7項目ありますが、診療報酬上の構造設備基準における機能訓練室面積は、時間帯で分ける運用を行わず兼用不可と考えて宜しいでしょうか。兼用可能の場合、想定面積を御教示ください。	時間帯で分ける運用を想定しています。リハビリ部門全体では約700㎡程度を想定しています。
15	既存敷地資料	本計画敷地のボーリングデータ、柱状図(地下水位を含む)をご提示いただけますでしょうか。	計画敷地のボーリング調査は今後実施予定です。現時点ではデータがありません。
16	新病院建設基本計画P48	敷地内に道路がございますが、取り扱いが決定してましたらご教示ください。	設計と並行して、駒ヶ根市と協議し取り扱いを決定します。
17	新病院建設基本計画P48	敷地内に電柱が建っていますが、事前に先行移設いただけるとの理解でよろしいでしょうか。	設計と並行して、電力会社と協議し取り扱いを決定します。移設時期は未定です。移設先は敷地内を想定しています。
18	新病院建設基本計画P48	敷地内に水路がございますが、取り扱いが決定してましたらご教示ください。	設計と並行して、駒ヶ根市及び当該水利組合と協議し取り扱いを決定します。
19	新病院建設基本計画P49	駐車台数700台とありますが、来院者用・職員用・公用車用それぞれの想定がございましたらご教示ください。	No. 8およびNo. 10を参照してください。
20	-	現病院の年間光熱水費使用量をご教示ください。	No. 2を参照してください。
21	-	敷地周辺の道路台帳あるいは道路幅員がわかる資料をご提示いただけないでしょうか。	別途、追加資料として1次審査通過者へ送付します。

伊南行政組合昭和伊南総合病院新病院建設基本設計業務委託公募型プロポーザル  
 回答書(技術提案書に関連する質問分)

令和5年8月10日

No.	表題	質問内容	回答
22	-	また、道路拡幅などのご計画がございましたらご提示ください。	現在、周辺の道路拡幅は計画されていません。
23	-	敷地周辺の下水道台帳あるいは敷設配管情報あればご提示いただけませんかでしょうか。	No. 21を参照してください。
24	-	計画敷地周辺ボーリングデータがあればご提示いただけませんかでしょうか。	No.15を参照してください。
25	-	法的整理を行うにあたり、所轄行政等に問い合わせを行ってもよろしいでしょうか。	よろしい。
26	-	院外薬局など周辺土地の利用の情報がございましたらご提供ください。	病院の計画地以外の情報は不明です。
27	新病院建設基本計画P48	敷地内に設ける付帯施設として、「院内保育所、ヘリポートなど」とありますが、その他に敷地内に設けるべき施設（医師宿舎、看護宿舎など）をお知らせください。	特にありません。
28	新病院設計と条件書P27	リハビリ部門部門配置計画⑦に「心臓リハビリテーション室は内科部門に配置します。」とありますが、「心大血管疾患リハビリテーション料I」に相当する施設基準の機能訓練室を、脳血管・運動器などその他の機能訓練室に統合せず、「内科部門」に設けるということでしょうか。また、この場合の「内科部門」とは、内科系急性期病棟を指すと理解してよろしいでしょうか。	心臓リハビリテーション室は内科部門に設置せず機能訓練室に設置します。また、心臓リハビリテーション対象患者が入院する病棟には、リハビリテーション室のサテライト機能として、エルゴメーター等の設置可能なスペース等を確保します。